





**BOMBEIRO
MILITAR**
DEFESA CIVIL - RJ
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 47.998 DE 01/07/2020	
TABELA		-----	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 04	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 08	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 12	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
SISTEMA DE HIDRANTES		CONFORME IT 17	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO		CONFORME IT 38 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	
RISCO ISOLADO		CONFORME IT 05	

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIO)	300 MJ/m²



DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM _____
NOTA: OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVERÃO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NO ABRIGO

NOTA: OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DEVERÃO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER DESOBRSTUIDAS, E DE FÁCIL ACESSO. AS ESCADAS DEVERÃO APRESENTAR SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES. OS CORRIMÕES DEVERÃO SER FIXADOS A UMA ALTURA EQUIVALENTE A 90 cm DO PISO ACABADO. O GUARDA CORPO INTERNO DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,10 m DO PISO ACABADO E O GUARDA CORPO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 1,3 m DO PISO ACABADO. OS CORRIMÃOS DEVERÃO ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO 4 cm DA PAREDE, A QUAL ESTÃO FIXADOS.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CASO OS ELETRODUTOS NÃO ESTAREM EMBUTIDOS NA PAREDE, OS MESMOS DEVERÃO SER CONDUZIDOS E, ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO. A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER AO SEGUINTE: 1) SER EQUIPADA COM BATERIA PRÓPRIA AUTO-RECARREGÁVEL, TENDO AUTONOMIA, PARA NO MÍNIMO 1 HORA. 2) SER EQUIPADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W/127V (MÍNIMO) 3) POSSUIR CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE DAS DEMAIS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO. É EXCLUSIVO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA OBS: ALTURA DA INSTALAÇÃO É CONFORME PROJETO
EXTINTORES	TIPOS: PÓ ABC 2.A-40.BC PQS 20.BC - 06 KG PQS 40.BC - 12 KG AP 2A - 10 LTS CO2 10BC - 10KG (SOBRE RODAS) CO2 10BC - 06KG A Unidade Extintora deverá ser fixada a uma altura equivalente a 1,60m O suporte de fixação deverá resistir três vezes o peso do extintor
HIDRANTES E MANGOTINHOS	TODA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO SERÁ DE AÇO GALVANIZADO (DIN 2440) OU DE FERRO FUNDIDO AS CONEXÕES SERÃO DE FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 PARA TUBULAÇÃO DE AÇO, PARA TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO AS CONEXÕES SERÃO TAMBEM DE FERRO FUNDIDO, COM JUNTAS ELÁSTICAS OU FLANGEADAS. TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ TER PINTURA NA COR VERMELHA OS HIDRANTES TERÃO: - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA L= 2x15 M (PARA HIDRANTE INTERNO) - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA L= 4x15 M (PARA HIDRANTE EXTERNO) - DIÂMETRO DO REQUINTE Ø = 13 mm SEGUNDO A IT 17 QUE REGULAMENTA AS DIRETRIZES PARA O DIMENSIONAMENTO DA REDE DE HIDRANTES. O CAMINHAMENTO MÁXIMO PERMITIDO É DE 30m PARA HIDRANTES INTERNOS E 60 PARA HIDRANTES EXTERNOS

Deverá ser dotado de luminárias, satisfazendo aos requisitos da NBR 10898, possuindo as seguintes características:

- **Tipo:** Forne alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1 hora; para o caso de falha de energia na rede pública;
- **Posição:** Localizada no interior, de modo a não causar o desfechoamento das demais instalações elétricas do edifício, sem o prejuízo de seu funcionamento e do tipo autônomas;
- **Seu tipo:** Fluorescentes.

Potência mínima: 15W e a rede de longo alcance mínimo de 55W.

Resistência ao caso de 70°C, no mínimo por 1 hora;

Proteção quanto a luz: os aparelhos deverão ser projetados de modo a não gerar fumaça para não prejudicar seu rendimento luminoso;

Ausência de ofuscamento: os pontos de luz não devem ser "reglandados";

O material utilizado na luminária deve ser do tipo que impeça a propagação de chama e que, em caso de sua combustão, a emissão de gases tóxicos não ultrapasse 1% de sua massa;

No mínimo deve ser assegurados os índices de proteção (NBR 5146), de forma a resistir a impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desempenho da luminária.

Fixação: a luminária deve ser fixada no teto, parede ou no chão, onde não haja "distúrbio" (instalação), sendo instalada abaixo do ponto mais baixo do colchão de fumaça.

FIXAÇÃO: A fixação em paredes e/ou tetos deverá ser de forma tal que suporte 3x mais os esforços.

será utilizado o seguinte tipo de luminária:

- Bloco autônomo de iluminação, com fonte de energia própria;
- Garantir um nível mínimo de iluminação no piso de 5 lux em locais com desnível (escada) no passagem com obstáculo à 3 lux em locais planos (corredores, halls e locais de refúgio).

O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTO DO INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15 DO CBMAG

Figura 2 - Dimensões mínimas dos portões de acesso






Figura 1 - Largura mínima de vias de acesso




PISO

NOTA:
FAIXA A SER PINTADA NO PISO SOB OS EXTINTORES NAS
NOS LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO.
A SINALIZAÇÃO VERTICAL DEVE SER COLOCADA EM
TODAS AS FACES DO PILAR.

SINALIZAÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL

JEM ESC




DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

NOTA: sem escala

1) AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DESCRITAS NO MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (INSTRUÇÃO TÉCNICA 15)										
CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES L / H	DISTÂNCIA MÁXIMA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
S1		190 / 380 mm	12m	42	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S2		190 / 380 mm	12m	42	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S3		190 / 380 mm	12m	143	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S6		190 / 380 mm	12m	03	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S7		190 / 380 mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S8		190 / 380 mm	12m	02	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S9		190 / 380 mm	12m	02	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S11		190 / 380 mm	12m	02	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S12		190 / 380 mm	12m	37	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
S17		179/179 mm	8m	06	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (INSTRUÇÃO TÉCNICA 15)										
CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES L / H	DISTÂNCIA MÁXIMA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
E3		95 / 190mm	06m	02	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
E5		268mm	12m	73	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
E8		268mm	12m	26	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
E12		1000mm	12m	01	Pintura no piso acabado					
SINALIZAÇÃO DE ALERTA (INSTRUÇÃO TÉCNICA 15)										
CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES L / H	DISTÂNCIA MÁXIMA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
A2		268mm	12m	03	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
A3		268mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO (INSTRUÇÃO TÉCNICA 15)										
CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES L / H	DISTÂNCIA MÁXIMA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
P1		268mm	12m	06	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
P2		268mm	12m	07	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
P4		268mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR (INSTRUÇÃO TÉCNICA 15)										
CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES L / H	DISTÂNCIA MÁXIMA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
M1		368mm	12m	17	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
M2		190/380mm	12m	05	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado. (ver prancha específica)					
M7		190/380mm	12m	14	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					
C1	268mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.	O1		268mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.
O1		268mm	12m	01	Fixada no teto com a base da placa situada a 1,8m do piso acabado.					



OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS:

- A) SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS;
- B) SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESSENCIALMENTE LONGO DO COMPRIMENTO;

NOTAS
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ADOTADO

- 1) DEVEM SER CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL E
- 2) DEVEM TER PISOS ANTIDERRAPANTES
- 3) DEVEM TER LANCES MÍNIMOS DE 3 DEGRaus E POSSUIR LARGURAS UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO
- 4) O CÁLCULO DO DESENVOLVIMENTO DEVE LEVAR EM CONTA
 - ESPELHO : TER ALTURA (E) ENTRE 16 e 18 cm
 - PISO : TER LARGURA (P) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:
 $63 \text{ cm} \quad (2E + P) \quad 64 \text{ cm}$

NOTAS


1-TODAS AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAM
LOCALIZADAS JUNTAS À FACE EXTERNA DOS PAVIMENTOS E MEZANIN
GUARDAS CONTÍNUAS PARA EVITAR QUEDAS.

2-O GUARDA CORPO É CONSTITUÍDO DE FORMA QUE O ESPAÇO DO
OU RODEPE ATÉ A ALTURA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENC

- LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS DE NO MÁXIMO 15 CM ENTRE
- BALAUSTRES VERTICAIS ESPACADOS NÃO MAIS DO QUE 15 C
- MURETAS DE ALVENARIA EM CONCRETO.

LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor PQS 20-B-C - 20Kg carreta
	04	Extintor PQS 20-B-C - 6Kg
	06	Extintor CO2 5-B-C - 6Kg
	62	Extintor Pó ABC 2A:20-B-C - 4Kg
	323	Luminária de Emergência
	10	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência
	02	Acionador da bomba de inóndio
	25	Hidrante Interno e Externo
	01	Hidrante de recalque
	12	Abrigo e Extintor

DETALHE CONSTRUTIVO DA PAREDE RESISTENTE AO FOGO
(TRRF: 120 min) PAREDE DE TIJOLOS CERÂMICOS



PAREDE COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO 120 MINUTOS.
- EXIGÊNCIAS DEFINIDAS NA TABELA DO ANEXO A: TEMPOS
REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) - IT-06

PAREDES ENGAUSADAS		CARACTERÍSTICAS DA PAREDE										Resultado de ensaio	
		Tempo Volume asentamiento	Esp. assent. em (cm)	Tempo Volume aglomera ça				Esp. invest. em (cm)	Duração em (min)	Tempo de abatimento rela- ção em (hora)	Resistência em (hora)		
				Chapisco	Enlargo	Chapisco	Enlargo				Isolamento termico		
Paredes de tipo cardápio de 200 mm (dimensão larga) e 100 mm (dimen- são baixa) (temperatura ambiente 23,0 K)	Cimento Cal Areia (cm)	1.0	3	1.0	2	9	1.5	13	150	≥ 2	≥ 2	≥ 2 ok	
	Cimento Cal Areia (cm)	1.0	4	1.0	3	1.0	2	9	1.5	13	150	≥ 2	≥ 2 ok



Rua Minas Gerais, nº
Divinópolis-MG - Tel. (31) 3222-1000

Nota: A Parede Corta Fogo proposta conforme ensaio informado pelo anexo B da IT 06, tem possibilidade de resistir 2 horas de ação térmica constante.

-  Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
-  Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
-  Ext. CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
-  Extintor AP 2A - 10 Lts
-  Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
-  Ponto de Luz de emergência
-  Bomba de incêndio
-  Hidrante Simples Interno
-  Hidrante Simples Externo
-  Acionador da Bomba Incêndio
-  Hidrante de recalque

— Tubulação de Hidrantes

Notas:

- Para a bomba de incêndio atender quanto a Localização e Independência, o sistema elétrico em relação à chave geral de energia da edificação e áreas de risco sempre que a medida de segurança contra incêndio tiver seu funcionamento baseado em motores elétricos;

- Uso de GLP através de botijão 13 kg
- Escada do tipo COMUM
- O sistema de sinalização de emergência segue as diretrizes da IT 15

NOTA: TIPO DE VIDRO UTILIZADO COMO GUARDA CORPO E AFINS
A EDIFICAÇÃO CASO UTILIZE VIDRO COMO GUARDA CORPO E AFINS DEVERÁ
UTILIZAR O VIDRO DO TIPO ARAMADO, LAMINADO OU INSULADO, CONFORME
EXIGÊNCIA DA IT 08 E AFINS.

nota: ADAPTAÇÃO DE CORRIMÃO NAS ESCADAS, CONFORME DIRETRIZES DA IT 08:
5.8.2.2 Uma escada pode ter corrimãos em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida. Em escolas, jardins-de-infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal.

NOTA: TIPO DE PORTAS TRANSLÚCIDAS OU TRANSPARENTES
A EDIFICAÇÃO CASO UTILIZE PORTA DE VIDRO TRANSLÚCIDAS OU TRANSPARENTES A MEMA DEVERÁ ADOPTAR SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, CONFORME EXIGÊNCIA DA IT 15, ITEM 6.2.2, ALÍNEA D.

QUADRO DE ÁREAS			
ÁREAS COBERTAS PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS			
	APROVADO	ACRÉSCIMO	TOTAL
ADMINISTRATIVO TÉRREO	408,00 m²	-	408,00 m²
ADMINISTRATIVO 1 PAV.	408,00 m²	-	408,00 m²
TÉRREO - BLOCO 01	1.394,30 m²	-	1.394,30 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 01	1.257,42 m²	-	1.257,42 m²
BLOCO 02	1.325,86 m²	-	1.325,86 m²
BLOCO 03	1.325,86 m²	-	1.325,86 m²
BLOCO 04 / LANCHONETE	1.208,00 m²	142,54 m²	1.350,54 m²
TÉRREO - BLOCO 05	1.019,43 m²	-	1.019,43 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 05	1.019,43 m²	-	1.019,43 m²
LABORATÓRIO ENGN. (BLOCO 06)	309,76 m²	613,20 m²	922,96 m²
TÉRREO - BLOCO 07	207,95 m²	-	207,95 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 07	127,53 m²	-	127,53 m²
LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO - BLOCO 08	314,85 m²	-	314,85 m²
SUBSOLO AUDITÓRIO - BLOCO 09	61,61 m²	-	61,61 m²
TÉRREO AUDITÓRIO - BLOCO 09	201,46 m²	-	201,46 m²
1º PAVIMENTO AUDITÓRIO - BLOCO 09	196,05 m²	-	196,05 m²
LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	-	292,60 m²	292,60 m²
PORTARIA	12,72 m²	-	12,72 m²
GUARITA - INFORMAÇÕES	-	6,95 m²	6,95 m²
ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	-	70,00 m²	70,00 m²
MESA DE JOGOS (RECANTO)	-	23,76 m²	23,76 m²
ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	-	16,66 m²	16,66 m²
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:			11.963,94 m²

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREAS DESCOBERTAS NÃO PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS	
	TOTAL
ÁREAS DESTINADOS A ESTACIONAMENTOS DESCOBERTAS A MENOS DE 60M DO EIXO VIÁRIO TRANSITÓRIO DO CAMINHÃO BOMBEIRO	8.953,26 m²
ÁREAS DESTINADOS A PATIOS DESCOBERTOS E GRAMADOS	16.369,01 m²
ÁREAS DESTINADOS A ÁREAS VERDES (FLORESTAS)	17.925,21m²
ÁREAS DESTINADOS A VIAS DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADAS	8.575,58 m²
ÁREA NÃO COMPUTADAS (ESTACIONAMENTOS DESCOBERTOS, JARDINS, TERRENO NATURAL E AFINS)	51.823,06 m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO	63.787,00 m²






TABELA				
DIMENSÕES DAS CAIXAS PARA HIDRANTE INTERNO				
Ø MANG. mm	COMP. MANG. m	LARG. (L) cm	ALT. (H) cm	PROF. cm
38	15,00	45	75	17
38	2X15,00	60	90	17
63	15,00	60	90	17
63	2X15,00	80	90	17
63	4x15	120	90	30

- LEGENDA
- 1- ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA #18 M.S.G, NAS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA.
 - 2- REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm.
 - 3- ADAPTADOR Ø65mm RSF x ENGATE RÁPIDO Ø38mm.
 - 4- MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL. UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO.
 - 5- ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE CONFORME MEMORIAL.
 - 6- CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ.
 - 7- CESTO VASCULANTE.










- LEGENDA :
- 1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO.
 - 2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm.
 - 3 - ADAPTADOR Ø63mm, RSF x ENGATE RÁPIDO.
 - 4 - TAMPA Ø63mm - ENGATE RÁPIDO.
- DET. INSTAL. HID. RECALQUE (HR) SEM ESCALA



OBSERVAÇÃO


A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUÍZO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO.

Esquema de Ligação Elétrica para acionamento de bomba de Incêndio



SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes



LOCAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO ISOLADO)
ESCALA 1:500

LOCAL DESTINADO AO ACESSO VIATURA

Nota: A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas <PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR> e com sinalização de solo demarcadas com faixas amarelas e identificadas com as palavras "RESERVAÇÃO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIRO"

QUADRO DE ÁREAS	
	TOTAL
ADMINISTRATIVO TERREO	408,00 m²
ADMINISTRATIVO 1 PAV.	408,00 m²
TERREO - BLOCO 01	1.394,30 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 01	1.257,42 m²
BLOCO 02	1.325,86 m²
BLOCO 03	1.325,86 m²
BLOCO 04 / LANCHONETE	1.350,54 m²
TERREO - BLOCO 05	1.019,43 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 05	1.019,43 m²
LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	922,96 m²
LABORATÓRIO DE ENF. E FISIO - BLOCO 08	314,85 m²
LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	292,60 m²
TERREO - BLOCO 07	207,95 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 07	127,53 m²
SUBSOLO AUDITÓRIO - BLOCO 09	61,61 m²
TERREO AUDITÓRIO - BLOCO 09	201,46 m²
1º PAVIMENTO AUDITÓRIO - BLOCO 09	196,05 m²
MESA DE JOGOS (RECANTO)	23,76 m²
PORTARIA	12,72 m²
GUARITA - INFORMAÇÕES	6,95 m²
ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	70,00 m²
ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	16,66 m²
TOTAIS	
ÁREA APROVADA	11.963,94 m²
ÁREA AMPLIADA A APROVAR	1.165,71 m²
TOTAL	11.963,94 m²
PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO	10,79%
ÁREA TOTAL DO TERRENO	63.787,00 m²

QUADRO DE ÁREAS			
ÁREAS COBERTAS PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS			
	APROVADO	ACRÉSCIMO	TOTAL
ADMINISTRATIVO TERREO	408,00 m²	-	408,00 m²
ADMINISTRATIVO 1 PAV.	408,00 m²	-	408,00 m²
TERREO - BLOCO 01	1.394,30 m²	-	1.394,30 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 01	1.257,42 m²	-	1.257,42 m²
BLOCO 02	1.325,86 m²	-	1.325,86 m²
BLOCO 03	1.325,86 m²	-	1.325,86 m²
BLOCO 04 / LANCHONETE	1.208,00 m²	142,54 m²	1.350,54 m²
TERREO - BLOCO 05	1.019,43 m²	-	1.019,43 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 05	1.019,43 m²	-	1.019,43 m²
LABORATÓRIO ENGEN. (BLOCO 06)	309,76 m²	613,20 m²	922,96 m²
TERREO - BLOCO 07	207,95 m²	-	207,95 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 07	127,53 m²	-	127,53 m²
LABORATÓRIO DE ENF. E FISIO - BLOCO 08	314,85 m²	-	314,85 m²
SUBSOLO AUDITÓRIO - BLOCO 09	61,61 m²	-	61,61 m²
TERREO AUDITÓRIO - BLOCO 09	201,46 m²	-	201,46 m²
1º PAVIMENTO AUDITÓRIO - BLOCO 09	196,05 m²	-	196,05 m²
LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	-	292,60 m²	292,60 m²
PORTARIA	12,72 m²	-	12,72 m²
GUARITA - INFORMAÇÕES	-	6,95 m²	6,95 m²
ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	-	70,00 m²	70,00 m²
MESA DE JOGOS (RECANTO)	-	23,76 m²	23,76 m²
ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	-	16,66 m²	16,66 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:			11.963,94 m²

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREAS DESCOBERTAS NÃO PASSÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS	
	TOTAL
ÁREAS DESTINADAS A ESTACIONAMENTOS DESCOBERTOS A MENOS DE 60M DO EIXO VIÁRIO TRANSITÓRIO DO CAMINHÃO BOMBEIRO	8.953,26 m²
ÁREAS DESTINADAS A PATIOS DESCOBERTOS E GRAMADOS	16.369,01 m²
ÁREAS DESTINADAS A ÁREAS VERDES (FLORESTAS)	17.925,21m²
ÁREAS DESTINADAS A VIAS DE CIRCULAÇÃO PAVIMENTADAS	8.575,58 m²
ÁREA NÃO COMPUTADAS (ESTACIONAMENTOS DESCOBERTOS, JARDINS, TERRENO NATURAL E AFINS)	51.823,06 m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO	63.787,00 m²

SIMBOLOGIA / LEGENDA


- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

- LEGENDA
- EDIFICAÇÕES COM ÁREAS SUPERIORES A 930 M²
 - EDIFICAÇÕES COM ÁREAS INFERIORES A 930 M²
 - VIA DE CIRCULAÇÃO VEÍCULOS BOMBEIRO
 - ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS DESCOBERTOS A MENOS DE 60M DO EIXO VIÁRIO DESTINADO A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS

OBS: Os espaços destinados a uso coletivo (áreas descobertas) serão considerados locais livres de risco para a segurança contra incêndio e pânico e, portanto, não serão contabilizados para definição da área total, tampouco para definição e implementação de medidas de segurança, desde que não utilizados como áreas de reunião de público, quando utilizados como: Depósitos de material inflamável; atividades de aglomeração; armazéns internos e áreas de circulação de pedestres; áreas de carga e descarga onde a presença de veículos e mercadorias seja transitória; escadas externas não destinadas à saída de emergência; patios; jardins; pistas de corrida; quadras de esportes; áreas de lazer; piscinas; playgrounds; coretos; praças; e demais espaços livres externos onde a atividade desenvolvida não configure risco de incêndio e pânico. O disposto acima também se aplicará aos estacionamentos descobertos, cuja ocupação seja principal ou secundária, desde que: a) não estejam sobre lago, terraço ou edificação; Na local o estacionamento se dá sobre o terreno natural b) haja acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros, atendendo ao disposto na IT 04 e observando que: b.1) quando o atendimento à IT 04 ocorrer pela existência de vias de acesso, os locais destinados a acomodação de veículos poderão estar localizados a, no máximo, 60 metros das referidas vias; em todos os estacionamentos se localizam a menos de 60m das vias de circulação de veículos

 PROJET ENGENHARIA E PROJETOS		www.projetengenharia.com		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8633-4648 / 9907-7963		HENRIQUE GOMES FABRINI CREAMG: 122.751/D		PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08	
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCP Nº 2019021699					
FOLHA:		3/33		ASSUNTO:	
CONTÉM:		LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001		BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II	
		OCUPAÇÃO EDUCACIONAL - E1		MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS	
PLANTA BAIXA SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO RISCO ISOLADO		PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG		CNPJ: 20.150.439/0001-08	
		RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI		CREA-MG: 122.751/D	
		ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²		ÁREA TOTAL CONSTRuíDA: 11.963,94 m²	
		DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS		DATA: 01/11/2023	

RISCO ISOLADO 01



FACHADA FRONTAL - BLOCO 09
ESCALA: 1:100


ÁREA DA FACHADA: 13.00x8,60 = 111,80 M²
ÁREA ABERTURAS: 29,55M² (26,43%)

- Fachada (BLOCO 09) para Fachada (BLOCO 01):
 - Fachada (A) - Distância - 49,50m Pé Direito - 9,65m Área - 477,875 m²
 - Fachada (B) - Distância - 13,00m Pé Direito - 8,60m Área - 111,80 m²
- Áreas de aberturas:
 - Áreas (A) - 68,34 m²
 - Áreas (B) - 29,55 m²
- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Reunido de Público = F=6 600MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 13,00/8,60 = 1,51 Adota-se 1,60.
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 26,43% = 30% Adota-se coeficiente 0,73
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=0,73x8,60m+1,50
- D= 7,77 m
- Distância entre edificações: 39,50m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 02

AUDITÓRIO - BLOCO 09

BLOCO 09 - AUDITÓRIO PARA DEPOSITO DE RESÍDUOS




FACHADA FRONTAL - BLOCO 09
ESCALA: 1:100

ÁREA DA FACHADA: 13.00x8,60 = 111,80 M²
ÁREA ABERTURAS: 29,55M² (26,43%)

Fachada A (BLOCO 09- AUDITÓRIO) para Fachada B (ALMOXARIFADO DE RESÍDUOS):
Fachada (A) - Distância - 13,00m Pé Direito - 8,60m Área - 111,80 m²
Fachada (B) - Distância - 4,30m Pé Direito - 2,80m Área - 12,04 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 29,55 m²
Áreas (B) - 5,57 m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Reunido de Público = F=6 600MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 13,00/8,60 = 1,51 Adota-se 1,60.
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 26,43% = 30% Adota-se coeficiente 0,73
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=0,73x8,60m+1,50
- D= 7,77 m
- Distância entre edificações: 41,90m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.




FACHADA LATERAL - ALMOXARIFADO RESÍDUOS
ESCALA: 1:100

Fachada A (BLOCO 09- AUDITÓRIO) para Fachada B (ALMOXARIFADO DE RESÍDUOS):
Fachada (A) - Distância - 13,00m Pé Direito - 8,60m Área - 111,80 m²
Fachada (B) - Distância - 4,30m Pé Direito - 2,80m Área - 12,04 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 29,55 m²
Áreas (B) - 5,57 m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Depósitos em Geral = J3 1200 MJ/m² (II - até 681 MJ/m² até 1460)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 4,30/2,80= 1,53 Adota-se 1,60.
- = 46,26% = 50% Adota-se coeficiente 1,74
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=1,74x2,80m+1,50
- D= 6,37 m
- Distância entre edificações: 41,90m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

FACHADA FRONTAL - BLOCO 09
ESCALA: 1:100




FACHADA FUNDOS - BLOCO 01
ESCALA: 1:100

- Fachada (BLOCO 01) para Fachada (BLOCO 09):
Fachada (A) - Distância - 49,50m Pé Direito - 9,65m Área - 425,00 m²
Fachada (B) - Distância - 13,00m Pé Direito - 8,60m Área - 111,80 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 68,34 m²
Áreas (B) - 29,55 m²


- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 49,50/9,65 = 5,12 Adota-se 6,00.
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 16,08% = 20% Adota-se coeficiente 0,51
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=0,51x9,65m+1,50
- D= 6,42 m
- Distância entre edificações: 39,50m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 03

BLOCO 01 - EDUCACIONAL/ ALMOXARIFADO RESÍDUOS



FACHADA FUNDOS - BLOCO 01
ESCALA: 1:100




FACHADA FUNDOS - BLOCO 01
ESCALA: 1:100

Fachada Almoarifado Residuos para Fachada (BLOCO 01)
Fachada (A) - Distância - 49,50m Pé Direito - 9,65m Área - 425,00 m²
Fachada (B) - Distância - 2,80m Pé Direito - 3,10m Área - 8,26 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 68,34 m²
Áreas (B) - 2,31 m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Depósitos em Geral = J3 1200 MJ/m² (II - até 681 MJ/m² até 1460)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 3,10/2,80= 1,10 Adota-se 1,30
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 27,96% = 30% Adota-se coeficiente 0,66
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=0,66x2,80m+1,50
- D= 3,34 m
- Distância entre edificações: 56,80m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 08

GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS/PORTARIA PRINCIPAL




FACHADA LATERAL - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100

Fachada A Garagem Veículos Oficiais para Fachada B (Portaria principal) :
Fachada (A) - Distância - 6,00m Pé Direito - 3,30m Área - 19,05 m²
Fachada (B) - Distância - 5,00m Pé Direito - 3,20m Área - 16,40m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 18,60m²
Áreas (B) - 4,20m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 6,0/3,30 = 1,81 Adota-se 2,00
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 97,63% = 100% Adota-se coeficiente 1,93
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=1,93x3,30m+1,50
- D= 7,89 m
- Distância entre edificações: 40,80m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

Fachada (BLOCO 01) para Fachada Almoarifado Residuos
Fachada (A) - Distância - 49,50m Pé Direito - 9,65m Área - 425,00 m²
Fachada (B) - Distância - 2,80m Pé Direito - 3,10m Área - 8,26 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 68,34 m²
Áreas (B) - 2,31 m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A).
- Distância Fachada/Altura Pé Direito 49,50/9,65 = 5,12 Adota-se 6,00.
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A).
- = 16,08% = 20% Adota-se coeficiente 0,51
- Fórmula Geral
- D=x (largura ou altura) + i
- D=0,51x9,65m+1,50
- D= 6,42 m
- Distância entre edificações: 56,80m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.



FACHADA LATERAL - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

CNPJ: 20.150.439/0001-08

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 4/33 ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTEM: LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

Ocupação: EDUCACIONAL - E1 MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI CREA-MG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²

DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS DATA: 01/11/2023


RISCO ISOLADO

RISCO ISOLADO 04


BLOCO 01 - EDUCACIONAL/ GUARITA DE INFORMAÇÃO

Fachada A (BLOCO 01 Escola) para Fachada B (Garita de Informação) :
Fachada (A) - Distância - 130,54m Pé Direto - 15,38m Área - 999,87 m²
Fachada (B) - Distância - 2,70m Pé Direto - 2,90m Área - 9,57 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 234,90m²
Áreas (B) - 3,12m²


- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 130,54/15,38 = 8,48 Adota-se 10,00.
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 23,49% ± 30% Adota-se coeficiente 0,94
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=0,94X15,38m+1,50
- D= 15,95 m
- Distância entre edificações: 38,30m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.



FACHADA FRONTAL - BLOCO 01 / 02 E 03
ESCALA: 1:100




13054,5



ÁREA TOTAL FACHADA 388,75m²
ÁREA TOTAL ABERTURAS 55,49m²
% ABERTURAS 14,28%

1535,5




FACHADA FRONTAL - GUARITA (INFORMAÇÃO)
ESCALA: 1:100

Fachada A (BLOCO 01 Escola) para Fachada B (Garita de Informação) :
Fachada (A) - Distância - 130,54m Pé Direto - 15,38m Área - 999,87 m²
Fachada (B) - Distância - 2,70m Pé Direto - 2,90m Área - 9,57 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 234,90m²
Áreas (B) - 3,12m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 2,90/2,70 = 1,07 Adota-se 1,30
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 32,60% ± 40% Adota-se coeficiente 0,80
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=0,80X2,70m+1,50
- D= 3,66 m
- Distância entre edificações: 38,30m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 05


GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS/LABORATÓRIO DE ENGENHARIA / ENFERMAGEM



FACHADA LATERAL - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100

Fachada A Garagem Veículos Oficiais para Fachada B (Laboratório Engenharia) :
Fachada (A) - Distância - 6,00m Pé Direto - 3,30m Área - 19,05 m²
Fachada (B) - Distância - 60,45m Pé Direto - 6,08m Área - 366,75m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 18,60m²
Áreas (B) - 50,49m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 60,30 = 1,81 Adota-se 2,00
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 97,63% ± 100% Adota-se coeficiente 1,93
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=1,93X3,30m+1,50
- D= 7,86 m
- Distância entre edificações: 57,00m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.




FACHADA LATERAL (LABORATÓRIO ENGENHARIA / ENFERMAGEM) - BLOCO 06
ESCALA: 1:100

Fachada B (Laboratório Engenharia) para Fachada A Garagem Veículos Oficiais
Fachada (A) - Distância - 6,00m Pé Direto - 3,30m Área - 19,05 m²
Fachada (B) - Distância - 60,45m Pé Direto - 6,08m Área - 366,75m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 18,60m²
Áreas (B) - 50,49m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 60,45/6,08 = 9,97 Adota-se 10,00
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 50,49% ± 60% Adota-se coeficiente 2,03
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=2,03X6,08m+1,50
- D= 13,80 m
- Distância entre edificações: 57,00m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 06


GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS/LABORATÓRIO DE ENGENHARIA / BLOCO 04



FACHADA FRONTAL - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100

Fachada A Garagem Veículos Oficiais para Fachada B (Bloco Educacional D) :
Fachada (A) - Distância - 10,00m Pé Direto - 3,30m Área - 33,00 m²
Fachada (B) - Distância - 38,20m Pé Direto - 5,38m Área - 162,53 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 30,50m²
Áreas (B) - 33,78m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 10,00/3,30 = 3,03 Adota-se 3,20
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 92,42% ± 100% Adota-se coeficiente 2,34
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=2,34X3,30m+1,50
- D= 8,22m
- Distância entre edificações: 86,80m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.



FACHADA - BLOCO 04
ESCALA: 1:100


Fachada B (Bloco Educacional D) para Fachada A Garagem Veículos Oficiais :
Fachada (A) - Distância - 10,00m Pé Direto - 3,30m Área - 33,00 m²
Fachada (B) - Distância - 38,20m Pé Direto - 5,38m Área - 162,53 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 30,50m²
Áreas (B) - 33,78m²

- Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco. IT 05 - Tabela 2
- Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
- Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
- Distância Fachada/Altura Pé Direto 38,20/5,38 = 7,10 Adota-se 8,00
- Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
- = 20,78% ± 30% Adota-se coeficiente 0,94
- Fórmula Geral
- D=0 x (largura ou altura) + i
- D=0,94 x 5,38m+1,50
- D= 6,55 m
- Distância entre edificações: 86,80m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

 Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (31) 9-8833-4648 / 9907-7963		RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI CREAMG: 122.751/D FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08	
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOCIP Nº 2019021699			
FOLHA: 5/33		ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT	
RISCO ISOLADO	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001		BARRIO: JARDIM BELVEDERE II
	OCUPAÇÃO EDUCACIONAL - EI		MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG		CNPJ: 20.150.439/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI		CREAMG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²		ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS		DATA: 01/11/2023	

RISCOS ISOLADO 07

GARAGEM VEICULOS OFICIAIS/bloco educacional 01,02 e 03



FACHADA FRONTAL - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100


Fachada A Garagem Veículos Oficiais para Fachada B (Bloco 01,02 e 03 Educacional D) :
Fachada (A) - Distância - 10,00m Pá Direito - 3,30m Área - 33,00 m²
Fachada (B) - Distância - 130,54m Pá Direito - 15,38m Área - 999,87 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 30,50m²
Áreas (B) - 234,90m²

Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 10,00/3,30 = 3,03 Adota-se 3,20
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 92,42% ± 100% Adota-se coeficiente: 2,34
Fórmula Geral
D=0,34X3,30m+1,50
D= 0,22m
Distância entre edificações: 128,70m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

Fachada A Garagem Veículos Oficiais para Fachada B (Bloco 01,02 e 03 Educacional D) :

Fachada (A) - Distância - 10,00m Pá Direito - 3,30m Área - 33,00 m²
Fachada (B) - Distância - 130,54m Pá Direito - 15,38m Área - 999,87 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 30,50m²
Áreas (B) - 234,90m²


Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 10,00/3,30 = 3,03 Adota-se 3,20
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 92,42% ± 100% Adota-se coeficiente: 2,34
Fórmula Geral
D=0,34X3,30m+1,50
D= 0,22m
Distância entre edificações: 128,70m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.



FACHADA FRONTAL - BLOCO 01/02/03

RISCOS ISOLADO 10


BLOCO 04 EDUCACIONAL / PORTARIA INFORMAÇÃO INTERNA



FACHADA LATERAL - BLOCO 04
ESCALA: 1:100

Fachada A Bloco 04 para Fachada B (Informações) :
Fachada (A) - Distância - 47,50m Pá Direito - 5,80m Área - 269,83 m²
Fachada (B) - Distância - 2,82m Pá Direito - 2,90m Área - 9,92 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 64,98m²
Áreas (B) - 1,64m²

Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 47,50/5,80 = 8,19 Adota-se 10,00
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 24,08% ± 20% Adota-se coeficiente: 0,94
Fórmula Geral
D=0,94X5,80m+1,50
D= 6,95m
Distância entre edificações: 29,30m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.




FACHADA FUNDOS INFORMAÇÃO - RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100

Fachada B (Informações) para Fachada A Bloco 04 :
Fachada (A) - Distância - 47,50m Pá Direito - 5,80m Área - 269,83 m²
Fachada (B) - Distância - 2,82m Pá Direito - 2,90m Área - 9,92 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 64,98m²
Áreas (B) - 1,64m²

Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 2,82/2,90 = 0,97 Adota-se 1,30
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 16,33% ± 20% Adota-se coeficiente: 0,40
Fórmula Geral
D=0,40X2,90m+1,50
D= 2,67m
Distância entre edificações: 29,30m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

RISCOS ISOLADO 09


PORTARIA PRINCIPAL/ BLOCO D



CORTE B-B - BLOCO 05
ESCALA: 1:100

Fachada B (Bloco 04 Educacional D) para Fachada A Portaria de Entrada para :
Fachada (A) - Distância - 3,30m Pá Direito - 3,20m Área - 10,59 m²
Fachada (B) - Distância - 21,20m Pá Direito - 8,30m Área - 178,97 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 3,92m²
Áreas (B) - 0,00m²

Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 21,20/8,30 = 2,55 Adota-se 3,20
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 0% ± 20% Adota-se coeficiente: 0,40
Fórmula Geral
D=0,40X8,30m+1,50
D= 4,06m
Distância entre edificações: 5,56m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.



FACHADA FRONTAL- RISCO ISOLADO
ESCALA: 1:100


Fachada A Portaria de Entrada para fachada B (Bloco 04 Educacional D) :
Fachada (A) - Distância - 3,30m Pá Direito - 3,20m Área - 10,59 m²
Fachada (B) - Distância - 21,20m Pá Direito - 8,30m Área - 178,97 m²
Áreas de aberturas:
Áreas (A) - 3,92m²
Áreas (B) - 0,00m²

Classificação da edificação quanto Severidade da carga de incêndio para isolamento de Risco: IT 05 - Tabela 2
Educacional = E-1 300MJ/m² (I - até 680 MJ/m²)
Determinação de X - Tabela 4 (Anexo A)
Distância Fachada/Altura Pá Direito 3,30/3,20 = 1,03 Adota-se 1,30
Determinação % de Y - Tabela 4 (Anexo A)
= 37% ± 40% Adota-se coeficiente: 0,80
Fórmula Geral
D=0,80X3,20m+1,50
D= 4,06m
Distância entre edificações: 60,40m - Portanto, Isolamento de Risco Caracterizado.

 Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963		www.projetengenharia.com RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ HENRIQUE GOMES FABRINI CREA/MG: 122.751/D PROPRIETÁRIO: _____ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEM CNPJ: 20.150.439/0001-08
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOCISP Nº 2019021699		
FOLHA: 6/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT	
CONTÉM: RISCO ISOLADO	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001	BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
	OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREA/MG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS		DATA: 01/11/2023

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	03	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4Kg
	14	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	03	S1 (126x252mm)	02
S2 (126x252mm)	03	S3 (126x252mm)	03
E8 (179x179mm)	01	M1 (358x358mm)	01
M2 (190x380mm)	01	M7 (190x380mm)	02



E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA


BOMBEIRO MILITAR		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.805/2004	
TABELA		TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 14	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 18	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 12	
ELIMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
SISTEMA DE HIDRANTES		CONFORME IT 17	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE PISAMENTO		CONFORME IT 18 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	
RISCO ISOLADO		CONFORME IT 19	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)	300 MJ/m²	

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 (LANCHONETE)	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. (BLOCO 09)	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. (BLOCO 10)	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - GUARITA - INFORMÁTICA	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARFADO (REGULÁVEIS)	



PLANTA BAIXA - TÉRREO ADMINISTRATIVO (LANCHONETE E SAGUÃO)

ÁREA CONSTRUÍDA = 408,00m²

ESCALA: 1:100

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: REUNIÃO DE PÚBLICO (F-8) LANCHONETE
ÁREA ÚTIL - 48,50 M²

População : 1 Pessoa por m² de área
sendo: 48,50 m² x 1 pessoa por m² de área = 48,50 pessoas
adota-se = 48 pessoas.

Porta 100
48/100 = 0,48 = 2x0,55 = 1,10m - O local possui duas saídas de emergência com largura mínima de 1,50m e 1,95m, totalizando 3,45 metros de largura.

Escala 75
48/75 = 0,64 = 2x0,55 = 1,10m - Escada com largura mínima de 2,90m.

Acesso e Descarga
48/100 = 0,48 = 2x0,55 = 1,10m.



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRESCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 07/33 ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTEM: LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1 MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI CREA-MG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²


DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS DATA: 01/11/2023

SIMBOLOGIA / LEGENDA

-
- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
-
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
-
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
-
- Extintor AP 2A - 10 Lts
-
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
-
- Ponto de Luz de emergência
-
- Bomba de incêndio
-
- Hidrante Simples Interno
-
- Hidrante Simples Externo
-
- Acionador da Bomba Incêndio
-
- Hidrante de recalque
-
- Tubulação de Hidrantes


MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - SALA DE JOCOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 08	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMÁTICA	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECELÁVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO RISCO ISOLADO

ÁREA 100



PLANTA BAIXA - 1º PAVTO. ADMINISTRATIVO

ÁREA CONSTRUÍDA = 408,00m²

ESCALA: 1:100

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	02	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4kg
	17	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	02	S1 (126x252mm)	02
S2 (126x252mm)	01	S3 (126x252mm)	10
E8 (179x179mm)	01		

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS	DECRETO Nº 43.892/2004
TABELA	TABELA 5 DA IT 51 - 1ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 54
SABAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 56
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 15
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 16
SISTEMA DE HIDRANTES	CONFORME IT 17
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 18 - (APENAS NO AUDITÓRIO)
RISCO ISOLADO	CONFORME IT 66
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO	
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO
E	EDUCACIONAL
E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)
	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) SETOR ADMINISTRATIVO

ÁREA ÚTIL - 347,09 M²

População : 1 Pessoa por 7m² de área sendo: 347,09 m² / 1 pessoa por 7 m² de área = 49,58 pessoas adota-se = 49 pessoas.

Porta 100

49/100 = 0.49 = 2x0.55 = 1.10m - O local possui uma saída de emergência com largura mínima de 1.20m

Escada/rampa 60

49/60 = 0.81 = 2x0.55 = 1.10m - Rampa com largura mínima de 1.10 m.

Acesso e Descarga

49/100 = 0.49 = 2x0.55 = 1.10m.

www.projetengenharia.com



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963
CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA/MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:


FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRESCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699


FOLHA: 08/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
PLANTA BAIXA 1º PAVTO DO ADMINISTRATIVO	OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1 MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI CREA-MG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
	DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS DATA: 01/11/2023



FACHADA - ADMINISTRATIVO
ESCALA: 1:100



CORTE B-B - ADMINISTRATIVO
ESCALA: 1:100



CORTE A-A - ADMINISTRATIVO
ESCALA: 1:100





DIAGRAMA DE COBERTURA
ESCALA: 1:200

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - RECREIO	
03 - BLOCO DE E.S.	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECREIO)	
06 - BLOCO 111 (MACHISTE)	
07 - BLOCO 10	
08 - LABORATÓRIO DE ENG. E ESP. - BLOCO 08	
09 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 09	
10 - LABORATÓRIO DE ENG. E ESP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - BIBLIOTECA	
13 - SUMMITA - INFORMÁTICA	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARFADO (RECALQUES)	



www.projetenhenria.com

PROJET
ENGENHARIA E PROJETOS

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA/MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNED/UEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699


FOLHA: 09/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
CORTES AA, BB FACHADA E DIAGRAMA DE COBERTURA	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG RES.P. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²
PRÉDIO ADMINISTRATIVO	CNPJ: 20.150.439/0001-08 CREA-MG: 122.751/D ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m² DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS DATA: 01/11/2023

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS			PLACAS	PLACAS
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PLACA	PLACA
	04	Extintor ABC 2A:20-B-C - 4kg	01	01
	36	Luminária de Emergência	02	02
	01	Extintor CO2 5-B-C - 6kg	03	03

2 PAV. - BLOCO 01

CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: DEPOSITO (U-1) ARQUIVO MORTO
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATORIO
CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL: EDUCACIONAL (E-1) SALA DE AULA

Formulário Total do Público discriminado por sala e área do pavimento - 2 Pav. Bloco 01
Área total = 123 pessoas.
Piso 100
150,00m x 1,20m = 240,00m x 1,10m - O local possui uma saída de emergência com largura mínima de 1,30m.
Exatidão 05
150,00m x 1,20m = 240,00m x 1,10m - Escala com largura mínima de 1,30m.
Assento e Ponto
150,00m x 1,20m = 240,00m x 1,10m.



PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - BLOCO 01
ÁREA APROVADA = 1.257,42m²
ESCALA: 1:100

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO

MILITAR

QUADRO INFORMATIVO -

MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

DECRETO Nº 43.895/2004

TABELA
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
MEDIDAS DE SEGURANÇA
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES
BRIGADA DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO
SISTEMA DE HIDRANTES
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO
RISCO ISOLADO

EXISTENTE
REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
CONFORME IT 04
CONFORME IT 08
CONFORME IT 12
CONFORME IT 13
CONFORME IT 15
CONFORME IT 16
CONFORME IT 17
CONFORME IT 38 - (APENAS NO AUDITÓRIO)

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO


GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	INSCRIÇÃO/INDESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)	300 MJ/m²

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - ALUGATÓRIO	
05 - MESA DE JUDOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATORIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATORIO DE ENF. E FISIOT. (BLOCO 06)	
10 - LABORATORIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMACOES	
14 - ESTACIONAMENTO VEICULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLAVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO ISOLADO)

www.projetengenharia.com



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSICP Nº 2019021699

FOLHA: 11/33

ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001

Bairro: JARDIM BELVEDERE II

MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG

CNPJ: 20.150.439/0001-08


DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

DATA: 01/11/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

CREAM: 122.751/D

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²



FACHADA - BLOCO 01
ESCALA: 1:100






DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 01
ESCALA: 1:200



CORTE B-B - BLOCO 01
ESCALA: 1:100




CORTE A-A - BLOCO 01
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - ALMOXARIFADO	
05 - MESA DE JOCOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 (LANCHONETE)	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATORIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATORIO DE ENF. E FISIOT. (BLOCO 06)	
10 - LABORATORIO DE COMP. (BLOCO 10)	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMACOES	
14 - ESTACIONAMENTO VEICULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLAVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO SOLADO)
AVENIDA PARANÁ



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963
CNPJ: 20.150.438/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCP Nº 2019021699

FOLHA: 12/33 ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTÉM: LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1 MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG CNPJ: 20.150.438/0001-08


RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI CREA-MG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,66 m² ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.983,94 m²

DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS DATA: 01/11/2023

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	05	Extintor P/A ABC 2A:20-B:C - 04kg
	27	Luminária de Emergência

PLACAS	QUANTIDADE	PLACAS	QUANTIDADE
01	01	02	01
02	01	03	01
03	01	04	01
04	01	05	01
05	01	06	01
06	01	07	01
07	01	08	01
08	01	09	01
09	01	10	01
10	01	11	01
11	01	12	01
12	01	13	01
13	01	14	01
14	01	15	01
15	01	16	01
16	01	17	01
17	01	18	01
18	01	19	01
19	01	20	01
20	01	21	01
21	01	22	01
22	01	23	01
23	01	24	01
24	01	25	01
25	01	26	01
26	01	27	01
27	01	28	01
28	01	29	01
29	01	30	01
30	01	31	01
31	01	32	01
32	01	33	01
33	01	34	01
34	01	35	01
35	01	36	01
36	01	37	01
37	01	38	01
38	01	39	01
39	01	40	01
40	01	41	01
41	01	42	01
42	01	43	01
43	01	44	01
44	01	45	01
45	01	46	01
46	01	47	01
47	01	48	01
48	01	49	01
49	01	50	01
50	01	51	01
51	01	52	01
52	01	53	01
53	01	54	01
54	01	55	01
55	01	56	01
56	01	57	01
57	01	58	01
58	01	59	01
59	01	60	01
60	01	61	01
61	01	62	01
62	01	63	01
63	01	64	01
64	01	65	01
65	01	66	01
66	01	67	01
67	01	68	01
68	01	69	01
69	01	70	01
70	01	71	01
71	01	72	01
72	01	73	01
73	01	74	01
74	01	75	01
75	01	76	01
76	01	77	01
77	01	78	01
78	01	79	01
79	01	80	01
80	01	81	01
81	01	82	01
82	01	83	01
83	01	84	01
84	01	85	01
85	01	86	01
86	01	87	01
87	01	88	01
88	01	89	01
89	01	90	01
90	01	91	01
91	01	92	01
92	01	93	01
93	01	94	01
94	01	95	01
95	01	96	01
96	01	97	01
97	01	98	01
98	01	99	01
99	01	100	01



BLOCO 02
CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL: EDUCACIONAL (E-1) SALA DE SALA

Quantidade Total do Público discriminado por sala e área do pavimento - Bloco 02
Área total = 1.325,86m²

Porta 100
231100 - 2,31 x 3,65 x 1,80m - O local possui uma porta destinada para saída de emergência com largura mínima de 1,77m e uma moldura com largura de 1,00m. Medindo 1,77 metros de largura.

Escalareira 02
231100 - 3,00 x 4,00 x 2,20m - O local possui duas escadas de saída de emergência, sendo uma com largura de 1,40m e a outra com 2,8m medindo uma altura de 4,20 metros de largura.

Área de Emergência
231100 - 2,31 x 3,65 x 1,80m

PLANTA BAIXA - BLOCO 02
ÁREA APROVADA = 1.325,86m²
ESCALA: 1:100

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA


		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.806/2004	
TABELA		TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VEÍCULOS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 04	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 08	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 12	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
SISTEMA DE HIDRANTES		CONFORME IT 17	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO		CONFORME IT 18 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	
RISCO ROLADO		CONFORME IT 05	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EMPREGOS
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)
			300 MILH²

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE


QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 06	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMAÇÕES	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO RISCO ROLADO
Risco 100

 www.projetengenharia.com		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963		HENRIQUE GOMES FABRINI CREAMG: 122.751/D	
		PROPRIETÁRIO:	
		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08	
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSICP Nº 2019021699			
FOLHA:	13/33	ASSUNTO:	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTEM:	LOCAL:AVENIDA PARANÁ, 3001	BAIRRO:	JARDIM BELVEDERE II
	Ocupação:EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO:	DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ:	20.150.439/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREAMG:	122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	11.963,94 m²
DESENHISTA:	FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA:	01/11/2023

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS			PLACAS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PLACA	QUANT	QUANT
	04	Extintor PQS 20-B:C - 06 kg	01	04	04
	27	Luminária de Emergência	02	03	03
	01	Extintor CO2 5-B:C - 04 kg	03	01	01



E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA


NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS			DECRETO Nº 43.805/2004	
TABELA			TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO			EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA			REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO			CONFORME IT 04	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES			CONFORME IT 08	
BRIGADA DE INCÊNDIO			CONFORME IT 12	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			CONFORME IT 16	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO			CONFORME IT 16	
SISTEMA DE HIDRANTES			CONFORME IT 17	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO			CONFORME IT 38 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	
RISCO ISOLADO			CONFORME IT 55	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL, CAMPUS UNIVERSITÁRIOS (AUDITÓRIO)	300 MJ/m²

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 04 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01- ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- ALUGUÉRIO	
05- MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06- BLOCO 04 (LANCHONETE)	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. (BLOCO 06)	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANCEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- QUARTO - INFORMÁTICA	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECÍCLAVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO ISOLADO)


BLOCO 03

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) LABORATÓRIO
CLASSIFICAÇÃO PRINCIPAL: EDUCACIONAL (E-1) SALA DE AULA

Normativo: Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento - Bloco 03:
Atende-se = 221 pessoas.
Pavimento 03:
221100 + 221 + 345,55 + 1,55m - O local possui uma porta destinada para saída de emergência com largura mínima de 2,20m.
Escala: 1:100
221100 + 221 + 345,55 + 1,55m - O local possui uma rampa de saída de emergência com largura de 2,20 m.
Anexo: 03 Desempenho
221100 + 221 + 345,55 + 1,55m.

PLANTA BAIXA - BLOCO 03
ÁREA APROVADA = 1.325,86m²
ESCALA: 1:100

www.projetengenharia.com		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
		HENRIQUE GOMES FABRINI	
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37)-9833-4648 / 9907-7963		CREAM: 122.751/D	
		PROPRIETÁRIO:	
		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEM	
		CNPJ: 20.150.438/0001-08	
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSICP Nº 2019021699			
FOLHA:	14/33	ASSUNTO:	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001	BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II	
	OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS	
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.438/0001-08	
PLANTA BAIXA DO BLOCO 03	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREAM: 122.751/D	
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,66 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²	
	DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023	



CORTE A-A - BLOCOS 02 E 03
ESCALA: 1:100






DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCOS 02 E 03
ESCALA: 1:200



FACHADA - BLOCO 02 E 03
ESCALA: 1:100




CORTE B-B - BLOCOS 02 E 03
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - ALCOFÔR	
05 - MESA DE JÓDOR (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 06	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMACOES	
14 - ESTACIONAMENTO VEICULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO ROLADO)
PROJETO 1/100

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREAMG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:


FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDU/UEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCP Nº 2019021699

FOLHA:	ASSUNTO:
15/33	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTEM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001	BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
FACHADA E DIAGRAMA DE COBERTURA	Ocupação: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
CORTES AA E BB	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
BLOCOS 02/03	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREAMG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,66 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.983,94 m²
	DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	05	Extintor Pó ABC 2x20 C - 4kg
	53	Luminária de Emergência
	03	Holofote de Emergência
	02	Extintor CO2 5-B-C - 9kg




SIMBOLOGIA / LEGENDA

-  Extintor PQS 20-B-C - 06 kg
-  Extintor CO2 5-B-C - 06 kg
-  Extintor CO2 10-B-C - 10 kg s/ rodas
-  Extintor AP 2A - 10 Lts
-  Extintor ABC 2A:20-B-C - 04 kg
-  Ponto de Luz de emergência
-  Bomba de incêndio
-  Hidrante Simples Interno
-  Hidrante Simples Externo
-  Acionador da Bomba Incêndio
-  Hidrante de recalque
-  Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE (BLOCO 06)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO - BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP - BLOCO 10	
11- FINANCIER - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- GUARITA - INFORMAÇÕES	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECÍCLAVEIS)	



LOCAÇÃO E SITUAÇÃO (PESCO ISOLA)

PLANTA BAIXA - BLOCO 04 / LANCHONETE
ÁREA TOTAL - 1.350,54 m²
ESCALA: 1:100

BLOCO 04

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) SETOR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO

Somatório Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento - BLOCO 04: Adote-se = 111 pessoas.

Porta 700

111/100 = 1.11 = 2x0.55 + 1.10m - O local possui três portas destinadas a saídas de emergência totalizando uma abertura de 6.00 metros.



Escadaria 90

111/60 = 1.85 = 2x0.55 + 1.10m - Não se aplica - Edificação trípse.

Acesso e Descarga

111/100 = 1.11 = 2x0.55 + 1.10m - Conectores com 2.00 m de largura.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDRANTE



CORTE B-B - BLOCO 04
ESCALA: 1:100






DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 04
ESCALA: 1:200



FACHADA - BLOCO 04
ESCALA: 1:100




CORTE A-A - BLOCO 04
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B-C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B-C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B-C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B-C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 06 (LANÇONETE)	
07 - BLOCO 07	
08 - LABORATÓRIO DE ENF. E FISI. - BLOCO 08	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FISI. - BLOCO 09	
10 - LABORATÓRIO DE ENF. E FISI. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 11	
12 - PORTARIA	
13 - SECRETARIA - INFORMÁTICA	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARFADO (RECANTO ANEXO)	



LOCALIZAÇÃO DO BLOCO 04

www.projetengenharia.com		RESPONSÁVEL TÉCNICO:
		HENRIQUE GOMES FABRINI
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 611 - Centro Divinópolis-MG - Tel: (37) 9-8833-4648 / 9667-7963		CREAMG: 122.751/D
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEM		CNPJ: 20.160.439/0001-08
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699		
FOLHA: 17/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT	
CONTEÚDO: LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001		BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
CORTES AA E BB	OCCUPAÇÃO EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
DIAGRAMA DE COBERTURA DO BLOCO 04	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.160.439/0001-08
LANÇONETE	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREAMG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
	DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023


ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDRANTE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDRANTE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA HIDRANTE

CORTE B-B - BLOCO 05
ESCALA: 1:100

DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 05
ESCALA: 1:200




SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOCOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. (BLOCO 06)	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - QUARTO - INFORMÁTICA	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO RISCO ISOLADO

E-2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

DECRETO Nº 43.889/2004

TABELA		TABELA 5 DA IT 91 - 10ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 94	
SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 98	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 13	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 12	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
SISTEMA DE HOSANOS		CONFORME IT 17	
CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO		CONFORME IT 38 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	
RISCO ISOLADO		CONFORME IT 58	


CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)	300 MJ/m²


www.projetengenharia.com	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
	HENRIQUE GOMES FARRINI
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 011 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963	PROPRIETÁRIO:
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG	CNPJ: 20.150.438/0001-08
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSICP Nº 2019021699	
FOLHA: 18/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTEÚDO:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 - BAIRRO JARDIM BELVEDERE II
	OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1
	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG
	CNPJ: 20.150.438/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FARRINI
	CREAM/MG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,85 m²
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
	DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS
	DATA: 01/11/2023

LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	04	Extintor PQS 20-B-C - 06 kg
	18	Extintor CO2 5-B-C - 06 kg
	02	Extintor CO2 10-B-C - 10 kg s/ rodas
	02	Extintor AP 2A - 10 Lts
	02	Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg


PLACAS	PLACAS
01	02
03	04
05	06
07	08
09	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



PLANTA BAIXA - 1º PAVTO. BLOCO 05
ÁREA APROVADA = 1.019,43m²
ESCALA: 1:100



CORTE A-A - BLOCO 05
ESCALA: 1:100




FACHADA - BLOCO 05
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MAPA CHAVE

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	TOTAL
01- ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- MESA DE JOCOS (RECANTO)	
06- BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. (BLOCO 06)	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANÇEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- QUARTO - INFORMACOES	
14- ESTACIONAMENTO VEICULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECICLAVEIS)	



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO RISCO (ROLADO)

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA



QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

DECRETO Nº 43.805/2004

TABELA

TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

MEDIDAS DE SEGURANÇA

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E
OBSERVAÇÕES

ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS
DE RISCO

CONFORME IT 04

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

CONFORME IT 09

BRIGADA DE INCÊNDIO

CONFORME IT 12

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 13

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 15

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE
INCÊNDIO

CONFORME IT 16

SISTEMA DE HIDRANTES

CONFORME IT 17

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE
REVESTIMENTO

CONFORME IT 38 - (APENAS NO AUDITÓRIO)

RISCO ISOLADO

CONFORME IT 08

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)	300 MJ/m²

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 09
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 09
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 08
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 08
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 06
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 06
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 05
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 05
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 04
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 04
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 03
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 03
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 02
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 02
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 01
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 01
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

PLANTA BAIXA - LABORATÓRIO ENG. (BLOCO 06)
ÁREA TOTAL = 922,96 m²
ESCALA: 1:100

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 10
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: EDUCACIONAL (E-1) ACADÊMICA
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 10
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 08
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 08
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

LABORATÓRIO ENG. - SETOR 07
CLASSIFICAÇÃO SECUNDARIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO
Observação: Total de Público discriminado por salas e áreas do pavimento: SETOR 07
Área total: 1.000,00 m²
Para 100: 100/100 = 1,00 - O total possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida para 17,00, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

BOMBEIRO MILITAR

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS

DECRETO Nº 43.889/2004

TABELA

TABELA 5 DA IT 01 - 1º EDITION

SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

MEDIDAS DE SEGURANÇA

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

ACESSO DE VÁTIAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

CONFORME IT 04

SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

CONFORME IT 06

BRIGADA DE INCÊNDIO

CONFORME IT 12

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 13

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME IT 15

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

CONFORME IT 16

SISTEMA DE HIDRANTES

CONFORME IT 17

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO

CONFORME IT 18 - (JAPENAS NO AUDITÓRIO)

RISCO ISOLADO


CONFORME IT 19

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPUS UNIVERSITÁRIO)	300 MJ/m²


QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS	
LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
	Extintor PU ABC 20-B-C - 06 kg
	Luzes de emergência
	Alargador de portas
	Extintor PU BC 20-B-C - 06 kg

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
10	Extintor PU ABC 20-B-C - 06 kg
34	Luzes de emergência
01	Alargador de portas
01	Extintor PU BC 20-B-C - 06 kg



CORTE B-B - BLOCO 06
ESCALA: 1:100

FACHADA - BLOCO 06
ESCALA: 1:100



CORTE A-A - BLOCO 06
ESCALA: 1:100





DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 06
ESCALA: 1:200

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B-C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B-C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B-C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A/20-B-C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (REGIO INDICADA)


www.projetengenharia.com		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
		HENRIQUE GOMES FABRINI	
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala 611 - Centro		PROPRIETÁRIO:	
Divinópolis-MG - Tel: (31) 8-3633-4646 / 6867-7963		FUNDACAO EDUCACIONAL DIVINOPOLIS - FUNEDUEMG	
ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		CNPJ: 20.150.439/0001-08	
E PÂNICO COM ACRESCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699		CREAM-MG: 122.751/0	
FOLHA: 20/33		ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT	
LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3907		BAIRRO: JARDIM BEL VEDRE II	
CONTEN: LOCALIZAÇÃO PARANÁ, 3907		MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS	
OCUPAÇÃO EDUCACIONAL - E1		CNPJ: 20.150.439/0001-08	
PROPRIETÁRIO: FUNDACAO EDUCACIONAL DIVINOPOLIS - UEMG		CREAM-MG: 122.751/0	
COBERTURA		ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 11.963,94 m²	
CORTE A-A, B-B		DATA: 01/11/2023	
FACHADA DO BLOCO 06		DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	

FINANCEIRO - TÉRREO (207.95 M²)
CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) ESCRITÓRIO


Somatório Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento:
Adota-se = 29 pessoas.

Porta 100

29/100 = 0,29 = 2x0,55 = 1,10m - O local possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida pela IT 08, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.



PLANTA BAIXA TÉRREO - FINANCEIRO (BLOCO 07)
ÁREA APROVADA = 207,95 m²
ESCALA: 1:100



PLANTA BAIXA 1º PVTO - FINANCEIRO (BLOCO 07)
ÁREA APROVADA = 127,53 m²
ESCALA: 1:100

FINANCEIRO - 1 PAV. (127.53 M²)

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1) ESCRITÓRIO

Somatório Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento:
Adota-se = 18 pessoas.

Porta 100

18/100 = 0,18 = 2x0,55 = 1,10m - O local possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 0,80m
largura essa permitida pela IT 08, visto que, o cálculo encontrado é menor que 1 unidade de passagem.

Escada/rampa 60

18/60 = 0,30 = 2x0,55 = 1,10m - O local possui uma rampa de 1,00 m de largura.

E 2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.805/2004	
TABELA	TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO		
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE		
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES		
ACESSO DE VATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 04		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 08		
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 14		
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 15		
SISTEMA DE HIDRANTES	CONFORME IT 17		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 24 - (ATENÇÃO AO AUDITÓRIO)		
REVESTIMENTO	CONFORME IT 08		
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO			
GRUPO	Ocupação	Divisão	DESCRIÇÃO DAS SALAS
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL, CAMPOS UNIVERSITÁRIOS
			300 ALUNOS


QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	05	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4kg
	07	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	05	S2 (126x252mm)	01
S3 (126x252mm)	03	S6 (126x252mm)	01
S12 (126x252mm)	05	M1 (358x358mm)	01
E8 (179x179mm)	02		

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RISCO ISOLADO)

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE

	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02 - BLOCO 02 E 03	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - SALA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 08	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - GUARITA - INFORMAÇÕES	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



www.projetengenharia.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEM

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 21/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E-1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREA-MG: 122.751/D
ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023







DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 07
ESCALA: 1:200



CORTE A-A - BLOCO 07
ESCALA: 1:100



CORTE B-B - BLOCO 07
ESCALA: 1:100




FACHADA - BLOCO 07
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANCEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- GUARITA - INFORMAÇÕES	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 22/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
CORTES AA, BB, FACHADA E DIAGRAMA DE COBERTURA DO BLOCO 07	Ocupação: EDUCACIONAL - E1 MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m² DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS
	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS CNPJ: 20.150.439/0001-08 CREA-MG: 122.751/D ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.983,94 m² DATA: 01/11/2023



CORTE A-A - BLOCO 08
ESCALA: 1:100






DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 08
ESCALA: 1:200

- SIMBOLOGIA / LEGENDA**
- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
 - Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
 - Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
 - Extintor AP 2A - 10 Lts
 - Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
 - Ponto de Luz de emergência
 - Bomba de incêndio
 - Hidrante Simples Interno
 - Hidrante Simples Externo
 - Acionador da Bomba Incêndio
 - Hidrante de recalque
 - Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



CORTE B-B - BLOCO 08
ESCALA: 1:100

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05-MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07-BLOCO 05	
08-LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09-LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO - BLOCO 08	
10-LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11-FINANCEIRO - BLOCO 07	
12-PORTARIA	
13-GUARITA - INFORMAÇÕES	
14-ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15-ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963
CNPJ: 20.150.439/0001-08


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699	
FOLHA: 24/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREA-MG: 122.751/D
ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023



PLANTA BAIXA - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO (BLOCO 10)

ÁREA À APROVAR = 292,60m²

ESCALA: 1:100


QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	04	Extintor Pó ABC 2A-20-B-C - 4Kg
	10	Luminária de Emergência
	04	Abrigo e Extintor

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	04	S1 (126x252mm)	03
S2 (126x252mm)	01	S3 (126x252mm)	01
S12 (126x252mm)	05	M1 (358x358mm)	01
M7 (190x380mm)	05	E8 (179x179mm)	02

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
	QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS	DECRETO Nº 43.895/2004
TABELA	TABELA E DA IT 61 - 10ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACesso DE VIGILÂNCIA NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 64
SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 65
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 14
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 15
SISTEMA DE HERRAMENTAS	CONFORME IT 17
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 24 - (PENALIA NO AUTOTRABALHO)
RISCO BIOLÓGICO	CONFORME IT 25
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO	
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO
E	EDUCACIONAL
E-1	ESCOLAS EM GERAL, CAMPOS UNIVERSITÁRIOS
DESCRIÇÃO DE EMPREGOS	300 ALUNOS

- SIMBOLOGIA / LEGENDA
- Extintor PQS 20-B-C - 06 kg
 - Extintor CO2 5-B-C - 06 kg
 - Extintor CO2 10-B-C - 10 kg s/ rodas
 - Extintor AP 2A - 10 Lts
 - Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
 - Ponto de Luz de emergência
 - Bomba de incêndio
 - Hidrante Simples Interno
 - Hidrante Simples Externo
 - Accionador da Bomba Incêndio
 - Hidrante de recalque
 - Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
01 - ADMINISTRATIVO	TOTAL
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO - BLOCO 08	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - GUARITA - INFORMAÇÕES	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: SERVIÇO PROFISSIONAL (D-4) LABORATÓRIO SETOR 01

Somatório Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento:
Adota-se = 6 pessoas.

Porta 100
6/100 = 0.06 = 2x0.55 = 1,10m - O local possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 1.20 m

www.projetengenharia.com



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREAMG: 122.751/D


PROPRIETÁRIO:
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 25/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREA-MG: 122.751/D
ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023



FACHADA - BLOCO 10
ESCALA: 1:100




CORTE B-B - LAB. COMPUTAÇÃO - BLOCO 10
ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA


- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO (RESCO ISOLADO)

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05-MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07-BLOCO 05	
08-LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09-LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO - BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11-FINANCEIRO - BLOCO 07	
12-PORTARIA	
13-GUARITA - INFORMAÇÕES	
14-ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15-ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



CORTE A-A - LAB. COMPUTAÇÃO - BLOCO 10
ESCALA: 1:100





DIAGRAMA DE COBERTURA - BLOCO 10
ESCALA: 1:200

		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963		HENRIQUE GOMES FABRINI CREA/MG: 122.751/D	
		PROPRIETÁRIO:	
LTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699		FUNDACÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG CNPJ: 20.150.439/0001-08	
FOLHA: 26/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT		
CONTÉM: CORTES AA, BB DIAGRAMA DE COBERTURA E FACHADA DO BLOCO 10	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001		BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
	OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1		MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG		CNPJ: 20.150.439/0001-08
	RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI		CREA-MG: 122.751/D
	ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²		ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 11.983,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS		DATA: 01/11/2023	

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B-C - 4Kg
	03	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (170x179mm)	01	S2 (126x252mm)	02
S3 (126x252mm)	01	S17 (179x179mm)	01




PLANTA BAIXA TÉRREO - AUDITÓRIO (BLOCO 09)
ÁREA APROVADA = 201,46 m²
ESCALA: 1:100

CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: DEPÓSITO (J-1) ALMOX.
SETOR 01

Somatório Total do Público discriminado por salas e afins do pavimento:
Adota-se = 1 pessoa.

Porta 100
1/100 = 0.01 = 2x0.55 = 1,10m - O local possui uma porta destinada a saída de emergência com largura mínima de 1,20 m



PLANTA SUBSOLO - AUDITÓRIO (BLOCO 09)
ÁREA APROVADA = 61,61 m²
ESCALA: 1:100


QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B-C - 4Kg
	01	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (170x179mm)	01	S12 (126x252mm)	01
M7 (190x380mm)	01		

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE




E 2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.895/2004	
TABELA		TABELA 5 DA IT 01 - 1ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VENTURA NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 04	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 08	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 12	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 14	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO		CONFORME IT 26 (LÁPIS NA ALFABETO)	
RISCO ISOLADO		CONFORME IT 05	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO DE EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL, CAMPUS UNIVERSITÁRIOS
			300 ALUNOS

E 3.6-QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO				
EDIFICAÇÃO / AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOPTADA	MATERIAL	NORMAS DE ENSAIO
AUDITÓRIO TÉRREO	PISO	I	CERÂMICO	NBR 8660
	PARADE / DIVISÓRIA	A	REBOCO PINTADO	NBR 8660
	TETO / COBERTURA	A	REBOCO PINTADO	NBR 9442 ASTM E662
AUDITÓRIO 1º PAVTO	PISO	I	PISO VINÍLICO	NBR 8660
	PARADE / DIVISÓRIA	A	REBOCO PINTADO	NBR 9442 ASTM E662
	TETO / COBERTURA	A	TELHA TERMO ACÚSTICA	NBR 9442 ASTM E662
	FORRO	A	GESSO ACARTONADO	NBR 9442 ASTM E662
SIMBOLOGIA				
PISO		TETO/FORRO		
PARADE		COBERTURA		



CORTE B-B - BLOCO 09
ESCALA: 1:100

QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
01 - ADMINISTRATIVO	TOTAL
02 - BLOCO 01	
03 - BLOCO 02 E 03	
04 - AUDITÓRIO	
05 - MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07 - BLOCO 05	
08 - LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09 - LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. BLOCO 08	
10 - LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11 - FINANCEIRO - BLOCO 07	
12 - PORTARIA	
13 - GUARITA - INFORMAÇÕES	
14 - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15 - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI

PROPRIETÁRIO:

CREAMG: 122.751/D

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEM

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 27/33

ASSUNTO:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTÉM:

LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001

BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E-1

MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG

CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI


CREAMG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 11.963,94 m²

DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

DATA: 01/11/2023



PLANTA BAIXA - GUARITA (PORTARIA)
ÁREA APROVADA = 12,72m²
ESCALA: 1:100





DIAGRAMA COBERTURA
- PORTARIA
ESCALA: 1:200




CORTE A-A - PORTARIA
ESCALA: 1:100

E 2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
BOMBEIRO MILITAR	QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS	DECRETO Nº 43.866/2004
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	TABELA 9 DA IT R1 - 10ª EDIÇÃO
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE PARQUE	CONFORME IT 84
SAIAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 81
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 16
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 15 - LUTEMOS AO ALTOFONE
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 85
RISCO ISOLADO	CONFORME IT 85
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO	
GRUPO	OCUPAÇÃO
E	EDUCACIONAL
OCUPAÇÃO	DIVISÃO
E-1	ESCOLAS EM GERAL, CAMPUS UNIVERSITÁRIOS
CARGA DE INCÊNDIO EM kg/m²	300 kg/m²

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A-20-B-C - 4Kg
	01	ACIONADOR DE BOMBA
	01	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
ES (178x119mm)	01	E3 (100x100mm)	01

- SIMBOLOGIA / LEGENDA**
- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
 - Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
 - Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
 - Extintor AP 2A - 10 Lts
 - Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
 - Ponto de Luz de emergência
 - Bomba de incêndio
 - Hidrante Simples Interno
 - Hidrante Simples Externo
 - Acionador da Bomba Incêndio
 - Hidrante de recalque
 - Tubulação de Hidrantes



QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
	TOTAL
01 - ADMINISTRATIVO	
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANCEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- GUARITA - INFORMAÇÕES	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963
CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOCIP Nº 2019021699

FOLHA: 29/33

ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTÉM:

LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001

BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG

CNPJ: 20.150.439/0001-08

FACHADA: RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI

CREA-MG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²


ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²

DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

DATA: 01/11/2023

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.892/2004	
TABELA		TABELA 5 DA IT 01 - 10ª EDIÇÃO	
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		EXISTENTE	
MEDIDAS DE SEGURANÇA		REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO		CONFORME IT 84	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES		CONFORME IT 86	
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME IT 12	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 13	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME IT 15	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		CONFORME IT 16	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO		CONFORME IT 31 - (REFORMA NO ALUGUÉLO)	
RISCO ISOLADO		CONFORME IT 88	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO			
GRUPO	OCUPAÇÃO(S)	TIPO(S)	RECLASSIFICAÇÃO(S) E CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPO UNIVERSITÁRIO) 300 MJ/m²




PLANTA BAIXA - GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS

ÁREA À APROVAR = 70,00m²

ESCALA: 1:100

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4Kg
	01	Abrigo e Extintor
	02	Luminária de Emergência

PLACAS		PLACAS	
PLACAS	QUANTID.	PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	01	E12 (100x100mm)	01
S1 (126x252mm)	01	S1 (126x252mm)	01




PLANTA BAIXA - GUARITA (INFORMAÇÃO)

ÁREA APROVADA = 6,95 m²

ESCALA: 1:100

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4Kg
	01	Abrigo e Extintor

PLACAS	
PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	01



CORTE A-A - GARAGEM VEÍCULOS OFICIAIS

ESCALA: 1:100




DIAGRAMA COBERTURA

ESCALA: 1:100





DIAGRAMA DE COBERTURA - GARAGEM

ESCALA: 1:200




CORTE A-A

ESCALA: 1:100

SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
01 - ADMINISTRATIVO	TOTAL
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- SALA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 08)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANCEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- GUARITA - INFORMAÇÕES	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 30/33	ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT
CONTÉM:	LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001 BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II
OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E1	MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS
PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG	CNPJ: 20.150.439/0001-08
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI	CREA-MG: 122.751/D
ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²
DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS	DATA: 01/11/2023

DIAGRAMA DE COBERTURA - GARAGEM
ESCALA: 1:100







DIAGRAMA DE COBERTURA - GARAGEM
ESCALA: 1:100



CORTE A-A
ESCALA: 1:100




CORTE A-A
ESCALA: 1:100



PLANTA BAIXA - MESA DE JOGOS (RECANTO)

ÁREA APROVADA = 23,76 m²
ESCALA: 1:100



E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.895/2004	
TABELA	TABELA 6 DA IT 91 - 1ª EDIÇÃO	TABELA	TABELA 6 DA IT 91 - 1ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE	SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 04	ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 04
SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 06	SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 06
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12	BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 15	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 15
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 16	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 16
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 34 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 34 - (APENAS NO AUDITÓRIO)
RISCO ISOLADO	CONFORME IT 08	RISCO ISOLADO	CONFORME IT 08
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO		CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO	
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	CLASS.	DESCRIÇÃO/DESEMPENHO
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)
			300 MJ/m²

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4Kg
	01	Abriço de Extintor

PLACAS	
PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	01

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA


BOMBEIRO MILITAR		QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA	
NORMA ADOPTADA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS		DECRETO Nº 43.895/2004	
TABELA	TABELA 6 DA IT 91 - 1ª EDIÇÃO	TABELA	TABELA 6 DA IT 91 - 1ª EDIÇÃO
SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE	SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	EXISTENTE
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES	MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 04	ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO	CONFORME IT 04
SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 06	SADAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES	CONFORME IT 06
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12	BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT 12
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 13
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 15	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 15
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 16	SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONFORME IT 16
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 34 - (APENAS NO AUDITÓRIO)	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO	CONFORME IT 34 - (APENAS NO AUDITÓRIO)
RISCO ISOLADO	CONFORME IT 08	RISCO ISOLADO	CONFORME IT 08
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO		CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO	
GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	CLASS.	DESCRIÇÃO/DESEMPENHO
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL (CAMPOS UNIVERSITÁRIOS)
			300 MJ/m²

QUADRO RESUMO DE EQUIPAMENTOS		
LEGENDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	01	Extintor Pó ABC 2A:20-B:C - 4Kg
	01	Abriço de Extintor

PLACAS	
PLACAS	QUANTID.
E5 (179x179mm)	01

PLANTA BAIXA - ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)


ÁREA APROVADA = 16,66 m²
ESCALA: 1:100



SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

MAPA CHAVE



QUADRO EDIFICAÇÕES MAPA CHAVE	
01 - ADMINISTRATIVO	TOTAL
02- BLOCO 01	
03- BLOCO 02 E 03	
04- AUDITÓRIO	
05- MESA DE JOGOS (RECANTO)	
06 - BLOCO 04 / LANCHONETE	
07- BLOCO 05	
08- LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	
09- LABORATÓRIO DE ENF. E FÍSIO. - BLOCO 08	
10- LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	
11- FINANCEIRO - BLOCO 07	
12- PORTARIA	
13- GUARITA - INFORMAÇÕES	
14- ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	
15- ALMOXARIFADO (RECICLÁVEIS)	



Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro
Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-8833-4648 / 9907-7963

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HENRIQUE GOMES FABRINI
CREA-MG: 122.751/D

PROPRIETÁRIO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - FUNEDUEMG
CNPJ: 20.150.439/0001-08

ALTERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO COM ACRÉSCIMO - INFOSCIP Nº 2019021699

FOLHA: 31/33

ASSUNTO: PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PT

CONTÉM:

LOCAL: AVENIDA PARANÁ, 3001

BAIRRO: JARDIM BELVEDERE II

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL - E-1

MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DIVINÓPOLIS - UEMG

CNPJ: 20.150.439/0001-08

RESP. TÉCNICO: HENRIQUE GOMES FABRINI


CREA-MG: 122.751/D

ÁREA DO TERRENO: 63.787,00 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 11.963,94 m²

DESENHISTA: FELIPE HENRIQUE CAMARGOS

DATA: 01/11/2023



SIMBOLOGIA / LEGENDA

- Extintor PQS 20-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 5-B:C - 06 kg
- Extintor CO2 10-B:C - 10 kg s/ rodas
- Extintor AP 2A - 10 Lts
- Extintor ABC 2A:20-B:C - 04 kg
- Ponto de Luz de emergência
- Bomba de incêndio
- Hidrante Simples Interno
- Hidrante Simples Externo
- Acionador da Bomba Incêndio
- Hidrante de recalque
- Tubulação de Hidrantes

QUADRO DE ÁREAS

	TOTAL
ADMINISTRATIVO TERREO	408,00 m²
ADMINISTRATIVO 1 PAV.	408,00 m²
TERREO - BLOCO 01	1.394,30 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 01	1.257,42 m²
BLOCO 02	1.325,86 m²
BLOCO 03	1.325,86 m²
BLOCO 04 / LANCHONETE	1.350,54 m²
TERREO - BLOCO 05	1.019,43 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 05	1.019,43 m²
LABORATÓRIO ENGE. (BLOCO 06)	922,96 m²
LABORATÓRIO DE ENF. E FISIO - BLOCO 08	314,85 m²
LABORATÓRIO DE COMP. - BLOCO 10	292,60 m²
TERREO - BLOCO 07	207,95 m²
1º PAVIMENTO - BLOCO 07	127,53 m²
SUBSOLO AUDITÓRIO - BLOCO 09	61,61 m²
TERREO AUDITÓRIO - BLOCO 09	201,46 m²
1º PAVIMENTO AUDITÓRIO - BLOCO 09	196,05 m²
MESA DE JOGOS (RECANTO)	23,76 m²
PORTARIA	12,72 m²
GUARITA - INFORMAÇÕES	6,95 m²
ESTACIONAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS	70,00 m²
ALMOXARIFADO (RECILÁVEIS)	16,66 m²
TOTAIS	11.963,94 m²
ÁREA APROVADA	10.798,23m²
ÁREA AMPLIADA A APROVAR	1.165,71 m²
TOTAL	11.963,94 m²
PERCENTUAL DE AMPLIAÇÃO	10,79%
ÁREA TOTAL DO TERRENO	63.787,00 m²

SETOR 01 - 11.374,73M² = HIDRANTE
ÁREA SUPERIOR 930M² = EXTINTOR (RISCO ISOLADO) SETOR 03
SETOR 02 - 408,00M² = HIDRANTE
ÁREA INFERIOR 930M² = EXTINTOR (RISCO ISOLADO) SETOR 04
ÁREA INFERIOR 930M² = EXTINTOR (RISCO ISOLADO) SETOR 05
ÁREA INFERIOR 930M² = EXTINTOR (RISCO ISOLADO) SETOR 06

LOCAÇÃO E SITUAÇÃO

ESCALA 1:500

LOCAL DESTINADO AO ACESSO VIATURA

Nota: A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas <PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR> e com sinalização de solo demarcadas com faixas amarelas e identificadas com as palavras "RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIRO"

